

## 医療ガス安全管理委員会

主任 西村 哲

### 医療ガス安全管理委員会について

医療ガス（酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化炭素、手術機器駆動用窒素等をいう）設備の安全を図り、医療ガスに起因する事故を防止し、患者および職員の安全を確保することを目的とする。

### 活動報告

1月～2月	医療ガスアウトレット設備の定期点検(12ヵ月)
4月	新入職員対象の医療ガス取り扱いに関する研修会
4月～5月	医療ガスアウトレット設備の定期点検(3ヵ月)
7月～8月	医療ガスアウトレット設備の定期点検(6ヵ月)
7月	職員対象の医療ガス取り扱いに関する研修会
10月～11月	医療ガスアウトレット設備の定期点検(9ヵ月)
11月～12月	医療ガス設備定期保守点検(業者)

### 2020年度総括

新入職員への医療ガス研修会を実施はできたが、在職者への研修は新型コロナウイルスの影響で十分にはできなかった。何か医療ガス関連で異常があれば保守管理センターへの連絡ルートが確立していたことで、1年間トラブルなく安全に医療ガスを使用ができた。

今年は病院の計画停電もあり、災害時の停電を想定した、医療ガス設備の対応も滞りなくできた。

引き続き、医療ガス設備の保守安全に努めていくと共に、職員への啓蒙活動の強化をしたいと思います。

### 2021年度の目標

- ・オルソリハビリテーション病院、近森リハビリテーション病院との連携も深めて、近森会全体の医療ガス設備の安全運用体制を整える。
- ・職員への教育の強化。
- ・チェックリストの電子化。